



DCRP MEETING
18TH DEC. 2011

2011 Yearly theme
‘ Only Fools Break
the Safety Rules’



Majan Electricity Company SAOC



Security

A. Theft incidents in increase (Saham fatal incident)

Incident Details:

Type: **Theft (security incident)**

- Date of Incident : 26/10/2011
- Location : NB, Saham
- Caused by : 3rd Party
- Injuries: **Fatality**

Incident Description :

At 03:52 on the 26th October 2011 while the deceased was trying to remove the cable insulations, and then get it cut , he got electrocuted and died in the spot. The Cable was 'live' & being connected from O/H line to feed power supply to another branch.



Saham 3rd Party Electrical Fatality Incident



عمان اليوم

السبت ٢ من ذي الحجة ١٤٣٢ هـ الموافق ٢٩ من اكتوبر ٢٠١١ م العدد ١١١٠٦
Saturday 29 October 2011 Edition N°11106

٥ عمان

عمليات السرقة تكلف الحكومة ٤٠٠ ألف ريال سنويا صعق آسيوي حتى الموت خلال محاولة سرقة كابل كهربائي في صحم

سرقة كابلات كهربائية في مختلف مناطق السلطنة، فيما أكدت الجهات المعنية أن أمر مراقبة جميع الكابلات في غاية الصعوبة. ويتم عادة إعادة صهر الكابلات المصنوعة بعد بيعها في سوق الخردة، رغم أن ثمنها ليس بالثمن الغالي مقابل المخاطر التي قد تقع للجاني والتي يأتي الصعق الكهربائي حتى الموت أقساها وأعتقها.

العثور على بعض الادوات التي كان يستخدمها الضحية لغرض قطع الكابل. وقد قامت شرطة عمان السلطانية بالوقوف على الموقع والتأكد من سبب الوفاة وما زال البحث جاري للتأكد من جميع ملابسات الحادث. وتشير أرقام رسمية أن الحكومة تخسر ما مقداره ٤٠٠ ألف ريال عماني سنويا نتيجة

الحضور أن محاولة السرقة لم تكن من شخص واحد فقط بل هناك معاونون معه. وحسب رواية شركة كهرباء مجان التي استدعت الشرطة على الفور، فإن الحادثة بدأت عند قيام الضحية بتحرية الكابل وهو مقذى بالكهرباء ثم محاولة قطعه بإداة حادة مما سبب أصابته بصدمة كهربائية أدت إلى وفاته على الفور حيث تم

الثالثة من فجر يوم الأربعاء الماضي حينما تلقى مكتب طوارئ كهرباء شركة مجان بلاغات تفيد بانقطاع خدمة الكهرباء عن المنطقة التي وقع فيها الحادث والمناطق المجاورة والشاء قيام المختصين بالتفتيش على الشبكة الكهربائية لمعرفة سبب الانقطاع فوجئوا بوجود جثة بالقرب من مقذى كهرباء، وأشار محاولة سرقة الكابل، فيما أكد

صحم - عاصم الشيدي

لقى عامل آسيوي حتفه صعقا بالكهرباء في منطقة سور البلوش بولاية صحم خلال محاولته سرقة كابل كهربائي "جهد ١١ ك.ف" في حادثة وصفها معنيون في شركة كهرباء مجان بأنها ليس الأولى من نوعها في السلطنة أو حتى في منطقة الباطنة. وبدأت الحكاية في الساعة



B. Solutions

MJEC Introduced Solar Powered Camera Surveillance System integrated with GSM network for remote monitoring and recording.





Features

Automatic wireless sensing

Captures images only when intrusion occurs – both in day & night

Alerts via SMS to the configured numbers (10 mobiles)

Captures images in still or split video mode





Thank you